



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00530

№ ПС 006945

Срок действия с 05.10.2021 г. по 04.10.2026 г.

ОКПД 2: 29.32.30.269  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД:

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Атмосгрупп». ОГРН: 1095038001904.  
Адрес: Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Кудринское ш-е, д.6, корпус Главный  
производственный корпус, офис 102. Телефон: 8 (495) 287-07-05. E-mail: orders@ventfactory.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Атмосгрупп». ОГРН: 1095038001904.  
Адрес: Московская обл, Пушкинский р-н, Пушкино г, Кудринское ш-е, д.6, корпус Главный  
производственный корпус, офис 102. Телефон: 8 (495) 287-07-05. E-mail: orders@ventfactory.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город Москва,  
улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел. +7(495)125-24-  
74, e-mail: ntc.start@bk.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Компенсатор линейных тепловых расширений типа «КАД», выпускаемый по ТУ  
4863-01-22354378-2016. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
РЕГЛАМЕНТА**

ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость».  
Предел огнестойкости EI 120

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет сертификационных испытаний № 0577/СТ-21 от  
14.09.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-  
технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации №  
ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 4863-01-22354378-2016.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

**С.В. Смолич**

**Д.В. Поленов**

